



2584/2012
2012-03-02

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

mint I. fokú hatóság

5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768

Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Ügyfélfogadás: hétfő és péntek: 8-12 óráig, szerda: 8-16 óráig.

Web: <http://www.kotiktvf.kvvm.hu>

E-mail: kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu

Ikt.sz.: 2341-1/2012.

Tárgy: Tiszafüred, Tisza-tó környéki települések hulladéklerakójának vízilétesítményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

Ea.: Hering Róbert

Tel.: 56/523-401

Vízikönyvi szám: Tisza/6837

A Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149., rövidített név: Remondis Tisza Kft.) a Tisza-tó környéki települések hulladéklerakójának vízilétesítményei vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása iránti, 2011. december 20-án kelt kérelemére indult eljárásban a következő döntést hoztam:

Határozat

A Remondis Tisza Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) a Tisza-tó környéki települések hulladéklerakójának vízilétesítményeire vonatkozó, **Tisza/6837 vízikönyvi számú**, 694-2/2007. iktatószámú **vízjogi üzemeltetési engedélyét** az alábbiak szerint

módosítom.

I. Az engedély hatálya: 2017. február 28.

II. Az engedély I. A./4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A telephelyen külön engedély alapján létesített **konténeres** (1 x 9 m³-es gázolaj tároló) **töltőállomás** és kiszolgáló berendezés **szennyezett csapadékvizet** egy PURATOR 6760 TIP. olajfogón keresztül vezetik el.

III. Az engedély I. A./5. Csapadékvízvezetés pontja az alábbiakkal egészül ki:

A lerakó D-i oldalán található egy tiltóval ellátott DN 300-as vezeték, ami az övárkot köti össze a talpárokkal. A tiltó, valamint a megfelelő vízkormányzás azt a célt szolgálja, hogy a talpárókba jutó csapadékvíz esetleges szennyeződése esetén a csurgalékvíztározóba lehet kormányozni a vizet, ezzel kizárható a szennyezőanyag hulladéklerakóról való kijutása a belvízcsatornába.

IV. Az engedély II. Az engedélyes köteles pontja az alábbi előírással egészül ki:

A depónia felszínéről hulladékkal érintkezett csapadékvíz nem folyhat a belső talpárókba, ezért az üzemelő kazettánál a mindenkori hulladékszintnek megfelelően kell kialakítani a szorítóöltést, az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint.

Jelen határozat a Tisza/6837 vízikönyvi számú engedély egyéb részeit nem érinti, az abban foglaltak továbbra is érvényesek.

Ezen engedély a hatálya alatt az engedélyes kérelmére módosítható (meghosszabbítható), illetve a felügyelőség hivatalból módosíthatja abban az esetben, ha megváltoztak azok a feltételek és adottságok, amelyek az engedély kiadásának alapjául szolgáltak.

Az eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- Az engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat [144.000,- Ft] megfizette.
- Egyéb eljárási költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 példányban a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, amit a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10045002-01711930-00000000 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél nincs mód.

Indokolás

A Remondis Tisza Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) a Tisza-tó környéki települések hulladéklerakójának vízilétesítményeire vonatkozó, Tisza/6837 vízikönyvi számú, 694-2/2007. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez [továbbiakban: Felügyelőség].

A kérelem nem felelt meg a jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek, ezért 8316-2/2011 számú végzéssel hiánypótlásra hívtam fel.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A Remondis Tisza Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) 2011. december 20-án kelt és 2011. december 23-án érkezett kérelmet nyújtott be felügyelőségünkre a Tiszafüred, 0409/11 hrsz-on található Tisza-tavi Hulladékkezelő Központ vízilétesítményeire vonatkozó 694-2/2007. iktatószámú, Tisza/6837 vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély hatályának meghosszabbítása iránt. A Kft. kérte továbbá az engedély I. A./4. pontjának a módosítását is, tekintettel arra, hogy a telepi konténeres töltőállomáson a 3 x 1 m³-es gázolaj tároló helyett 1 x 9 m³-es gázolaj tárolót helyeztek üzembe, melynek a használatbavételi engedélye kiadásra került.
- A Kft-t a felügyelőség 6234-6/2011. iktatószámon kötelezte arra, hogy a belső talpárkot a külső övarkokkal összekötő DN 300-as vezeték tiltóval lássa el. A tiltó kiépítésével a belső talpárkok esetleges szennyeződése esetén kizárható a szennyezőanyag hulladéklerakóról való